

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 152 - CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Công bố thông tin bất thường”

Đăk Nông, ngày 11 tháng 09 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tổ chức niên yết: Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
- Mã chứng khoán: **DRL**
- Trụ sở chính: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
- Điện thoại: 0261. 3684 888
- Website: pc3hp.com.vn

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đề nghị công bố thông tin bất thường đến các nhà đầu tư của công ty một số thông tin sau:

Nội dung: **Máy phát điện của tổ máy số 1 NMTĐ Đrây H'Linh 2 bị sự cố.**

- Vấn đề: Sự cố hỏng cách điện và thanh dẫn pha A và pha B tại 2 rãnh liên kề của Stator máy phát điện tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 buộc phải ngừng vận hành và cô lập lúc 09h00 ngày 10/09/2019 để sửa chữa.

- Nguyên nhân: Thanh chặn của gông mạch từ stator gây mối hàn văng ra, và cuốn vào rotor làm hỏng cách điện thanh dẫn tại 2 rãnh liên kề của pha A và pha B.

- Thiệt hại tài sản: Hỏng cách điện và thanh dẫn pha A và pha B Stator máy phát điện tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2.

- Biện pháp khắc phục: Thay 02 thanh dẫn và làm lại cách điện; Gia cố lại các thanh chặn gông mạch từ bằng nêm phíp, dây buộc và keo đông cứng 2 thành phần.

- Ảnh hưởng đến sản xuất: Dự kiến nhà máy phải tạm dừng 01 tổ máy phát điện trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 10/09/2019 để khắc phục.

Chúng tôi cam kết trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sơn