

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống
xử lý nước thải tại Xí nghiệp Cơ khí Chế biến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-HĐQTCSTB ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc phân cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác do Công ty con, Công ty liên kết, đơn vị sự nghiệp và đơn vị hạch toán phụ thuộc làm chủ đầu tư;

Căn cứ công văn số 636/HĐQTCSTB-KHĐT ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Xí nghiệp Cơ khí Chế biến;

Xét Tờ trình số 744/TTr-CSTB ngày 31/7/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Xí nghiệp Cơ khí Chế biến,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Xí nghiệp Cơ khí Chế biến – Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải (công suất 950 m³/ngày đêm) tại Xí nghiệp Cơ khí chế biến – Công ty CP cao su Tân Biên.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cao su Tân Biên.

3. Mục tiêu của dự án:

- Đảm bảo chất lượng nước thải qua xử lý đạt cột A theo tiêu chuẩn QCVN 01-MT:2015/BTNMT với hệ số $k_1=0.9$, $k_2=1$; Ổn định chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định; Xây dựng quy trình vận hành, xử lý tiên tiến: chi phí vận hành thấp, hệ số an toàn cao, dễ điều hành và kiểm soát; Hoàn tất các thủ tục về xả thải và xử lý bùn thải sau khi ép khô làm chất cải tạo đất theo quy định.

4. Địa điểm đầu tư: Xí nghiệp cơ khí chế biến trực thuộc Công ty CP cao su Tân Biên (địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

5. Quy mô đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải:

- Công suất thiết kế: 950 m³/ngày đêm, công suất xử lý có hệ số vượt tải 20% đảm bảo xử lý lượng nước thải tại Xí nghiệp Cơ khí Chế biến.

- Quy chuẩn: nước thải sau khi xử lý đạt cột A theo QCVN 01-MT:2015/BTNMT, đáp ứng yêu cầu đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định.

- Các nội dung đầu tư chính:

+ Cải tạo lại các hồ hiện hữu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Xây mới bể hiếu khí (Aerotank), bể lắng bùn, nhà để máy thổi khí, sân đường nội bộ.

+ Lắp đặt mới một số motor, máy bơm, máy khuấy, đường ống cấp hóa chất.

+ Cải tạo, lắp đặt lại hệ thống dẫn khí, cấp khí, hệ thống điện.

6. Tổng giá trị đầu tư: 11.715.460.000 đồng. (Mười một tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng)

7. Hình thức đầu tư: Thực hiện hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay, đấu thầu rộng rãi.

8. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

9. Tiến độ đầu tư: Thực hiện đầu tư trong năm 2019- 2020.


Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đầu tư theo quy định hiện hành và theo Quyết định phân cấp đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ban hành. Thực hiện đầu tư theo đúng trình tự quy định trên cơ sở công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí vận hành xử lý, đảm bảo các yếu tố về ổn định sản xuất và bảo vệ môi trường. Tổ chức thực hiện đầu tư, sử dụng nguồn vốn phù hợp với quy định, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng KHĐT, Trưởng các phòng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT. BKS;
- Lưu: VT. KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Bích Lợi